ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу
Главный государственный санитарный врач по Кемеровской области - Кузбассу
Кемеровская область

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.42.21.02.013.E.000067.05.26 от 07.05.2026 г.

ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 торговых марок "ТЕВО", "ТЕВО Technics", "Altstream" и "FORA". Область применения: для систем холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ Р 70628.2-2023 "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "ТВВД". Юридический адрес: 127287, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 16, эт.1, пом.VI, ком.2-6. Адрес производства: 141895, Московская обл., Дмитровский р-н, с/п "Габовское", посёлок совхоза "Останкино", владение N° 65, строение 1 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "ТВВД". Юридический адрес: 127287, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 16, эт.1, пом.VI, ком.2-6 (Российская Федерация). ОГРН: 1197746548010

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 3. "Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки".

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

экспертного заключения от 21.04.2026 № 7562 "Сертификация продукции" (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459), протокола лабораторных испытаний от 16.04.2026 № 04.57-32.ПР-26 ИЛЦ ФГБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440).

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного) лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

(подпись)

Е.С.Парамонова
(Ф. И. О.)

№0505989

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2025 г., «В»

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.42.21.02.013.E.000067.05.26 **от** 07.05.2026 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 505989

Фирма-получатель

Акционерное общество "ТВВД". Юридический адрес: 127287, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 16, эт.1, пом.VI, ком.2-6 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; размер; серия; тип; метраж; область применения; материал и обозначение; условное обозначение, юридический адрес производителя; обозначение стандарта; дата изготовления; номер партии; страна-изготовитель.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Органолептические показатели 1-е, 5-е, 15-е, 30-е сутки	
Запах водной вытяжки при 20°С	Не более 2 баллов
Привкус водной вытяжки при 20°С	Не более 2 баллов
Запах водной вытяжки при 60°С	Не более 2 баллов
Привкус водной вытяжки при 60°С	Не более 2 баллов
Цветность	Не более 20 град.
Мутность	Не более 2,6 ЕМФ
Осадок	отсутствует
Стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм	
Физико-химические показатели 1-е, 5-е, 15-е, 30-е сутки	
Водородный показатель (водная вытяжка) (7,0)	6 - 9 ед. pH
Величина окисляемости перманганатной (1,8)	5,0 мгO2/л
Санитарно-химические миграционные показатели. Модельная среда - дистиллированная вода (по объему изделия). Время экспозиции - 1, 5, 15, 30 сутки. Температура растворов 20°С, 60°С.	
Формальдегид	Не более 0,05 мг/л
Спирт метиловый	Не более 3,0 мг/л
Спирт бутиловый	Не более 0,1 мг/л
Спирт изобутиловый	Не более 0,15 мг/л
Ацетальдегид	Не более 0,2 мг/л
Этилацетат	Не более 0,2 мг/л
Ацетон	Не более 2,2 мг/л